


## Rozdzielnica węzła ciepłego


rozłącznik bezpiecznikowy  
w istn. RG budynku



nr obw.	P (kW)	ob (A)
1		
2		
3		
4	0,3	
5	2,2	
6	4,0	
7		
8		

Włącznik główny	
Ochrona przepięciowa klasy C	
Lampki sygnalizacyjne	
gniazdo trójfazowe	1
gniazda jednofazowe	2
oświetlenie	3
pumpa zotapialna KP150	4
pumpa co TPE 65-150/4	5
pumpa went Magna 40-120F	6
pumpa cwu Magna 32-120FN	7
regulator wezła TROVIS 5579	8

UKRAD SECI TN-S  
OCHRONA DD PORAŻEN-SZYBKE SAMOCZYNNNE WYLACZENIE



Rozdzielnica węzła ciepłego  
obudowa natynkowa IP65  
FKV-07-FR65-H-3/54

<p>— SANITERM s.c. ul. Głazkowa 11/11 76-831 Szczecin tel.: 091 33 00 19</p>		<p>obiekt: dom studencki "Amicus" Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ul. Chopina 55, Szczecin</p>	
data:	05.2010	projektant:	
<p>prośbę rysunku: Schemat rozdzielnic węzła ciepłego.</p>		sprawdził:	
imię:		mgr inż. Szymon Woyke	mgr inż. Norbert Waszytko
linazwisko:		upr. nr 183/Sz2002	upr. bud. 116/Sz2001
podpis:		nr rysunku: E3	