



Treść zapytań i odpowiedzi zamawiającego

Zamawiający – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, działając na podstawie zapisu art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) przekazuje niniejszym wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ od zamawiającego oraz udostępnia na stronie internetowej www.zut.edu.pl treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27 maja br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Roboty remontowe w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy al. Piastów 50, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: ZAD I – Remont pomieszczeń nr 272 i nr 356 wraz z korytarzem**” oraz odpowiedzi na te pytania:

1. Branża elektryczna:

W związku z brakiem dokumentacji prosimy o więcej informacji (np. zestawienie materiałów, schematy, opis, itp.) n.t. pozycji przedmiarów 20 i 57 (aparaty zabezpieczające dostosowane do montażu w tablicy piętrowej), 21 (tablice rozdzielcze kompletne) oraz 58 (tablice rozdzielcze kompletne).

Odpowiedź:

W pomieszczeniu 356 należy przyjąć:

- rozdzielnicę - 3x12
- wyłącznik FR 104 63A - 1szt
- wyłącznik różnicowoprądowy P 312 B16 - 2szt
- wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B16 - 2szt
- lampki sygnalizacyjne LS - 3szt

W pomieszczeniu 272 należy przyjąć:

- rozdzielnicę - 3x12
- wyłącznik FR 104 63A - 1szt
- wyłącznik różnicowoprądowy P 312 B16 - 4szt
- wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B16 - 4szt
- lampki sygnalizacyjne LS - 3szt
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C

2. Jaką należy dostarczyć ilość referencji?

Odpowiedź:

Zgodnie z dz. V ust. 2 c,d) SIWZ w ofercie przetargowej należy wykazać (oświadczenie wykonawcy) wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum trzech robót ogólnobudowlanych** (dla ZAD I), **minimum trzech robót** polegających na wymianie lub montażu okien PCV (dla ZAD II) oraz **minimum trzech robót** polegających na wymianie pokrycia dachowego papowego (dla ZAD III) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być np.: referencje lub rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu umożliwienia przygotowania oferty z uwzględnieniem informacji udzielonych przez Zamawiającego (art. 38 ust.6 ustawy – Prawo zamówień publicznych) przesuwa się termin składania ofert do dn. **07.06.2011r. do godz. 10⁰⁰**.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.06.2011r. o godz. 10³⁰**.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Anna Marek

SPECJALISTA

mgr inż. Lucyna SOWIŃSKA