



Szczecin, 20 lutego 2018 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.36.2018

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora reprezentowanego przez Marka Gendka, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej z czerwca 2017 r. pt.: „Ekspertyza techniczna MF+MG VI/1/2017 stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie”, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Gendka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę na

rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, w postaci:

- wydzielenia i zamknięcia klatek schodowych drzwiami wyposażonymi w samozamykacze, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu wykonane w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- wyposażenia urządzeń służących do usuwania dymu w czujki dymu oraz sygnalizatory akustyczne w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięcia pomieszczenia nr 1.36 zlokalizowanego na poziomie I piętra oraz biblioteki/czytelni nr 3.16 zlokalizowanej na poziomie poddasza drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,

- wyposażenia w samozamykacze drzwi zlokalizowanych naprzeciwko wejść do klatek schodowych, wskazanych w ekspertyzie technicznej,
- wyposażenia klatek schodowych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx,
- wyposażenia w samozamykacze stalowych drzwi wydzielających piwnicę,

jako rozwiązania zamiennie, w związku z niezapewnieniem następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- spoczniki schodów nie spełniają wymagań § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku nie spełniają wymagań § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- poziome drogi ewakuacyjne na poddaszu nie spełniają wymagań § 242 ust. 2 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- korytarz na poziomie piwnicy nie spełnia wymagań § 242 ust. 3 ww. rozporządzenia w zakresie wysokości,
- klatka schodowa nie spełnia wymagań § 245 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej obudowy i sposobu jej oddymiania,
- oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku nie spełnia wymagań § 250 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej drzwi,
- dojścia ewakuacyjne z pomieszczeń wskazanych w ekspertyzie technicznej nie spełniają wymagań § 256 ust. 3 ww. rozporządzenia w zakresie dopuszczalnej długości.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony.

Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku objętego opracowaniem będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
bryg. mgr inż. Marek Popławski
Z-CA KOMENDANTA

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Marek Gendek
ul. Ułańska 6
71-750 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie

