

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Szczecin, dnia 18.05.2020 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Remont obiektu Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT „Nowa Chemia” przy al. Piastów 42. Znak (numer referencyjny) przetargu: **ZP/WTiCh/105/2020/P.**

Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

(I) W toku przedmiotowego postępowania w dniu 18 maja 2020 r. wniesiono Zamawiającemu zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP), poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i jednocześnie udziela następującej odpowiedzi:

Zapytanie:

Czy Zamawiający przewidział montaż rur do wody zaciskane ocynkowane czy zaciskane nierdzewne? (dot. przedmiaru robót - Wymiana poziomów instalacji zimnej wody – poz. 8-10 Załącznik nr 3Aa SIWZ)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, iż montaż rurociągów ma nastąpić z rur stalowych nierdzewnych.

Zamawiający dokonuje poniższych modyfikacji:

(II) Modyfikacja załącznika nr 3A SIWZ – Przedmiar robót – Wymiana poziomów instalacji zimnej wody w obiekcie WTilCh „Nowa Chemia”:

1. Zamawiający uzupełnia podane w Przedmiarze robót (załącznik nr 3a SIWZ) **wymagania w poz.8-10 poprzez dopisanie „ stal nierdzewna” oraz poprzez wpisanie w miejsce „rury stalowe ocynkowane” wymagane „ rury stalowe nierdzewne”.**

tym samym dotychczasowa treść w ww. zakresie zostaje zastąpiona treścią w brzmieniu następującym:

<p>Poz. 8 – Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm stal nierdzewna -M— rury stalowe nierdzewne Dn 32 mm 1.03 m/m Poz. 9 – Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 40 mm stal nierdzewna -M— rury stalowe nierdzewne Dn 40 mm</p>

1.02 m/m

Poz. 10 – Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm stal nierdzewna

-M—

rury stalowe nierdzewne Dn 50 mm

1.02 m/m

W pozostałych zakresie pozycje 8,9,10 pozostają bez zmian.

2. Zamawiający dokonuje także zmiany w zakresie poz. 17 Przedmiaru robót (załącznik nr 3A SIWZ) poprzez **wpisanie w miejsce: 4 sztuk (4.000) – 20 sztuk (20.000) oraz stosowne zmiany co do wielkości nakładów**

tym samym dotychczasowa treść w ww. zakresie zostaje zastąpiona treścią w brzmieniu następującym:

P

Montaż kształtek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 50 mm

Obmiar =20.000

--R --

robocizna

0.135 r-g/szt. ; Jm r-g; Nakłady: 2.7000

-- M —

kształtki do połączeń zaciskowych Dn 50 mm stal nierdzewna ;j.m. szt.; Nakłady: 20.0000

1 szt./szt

materiały pomocnicze

0.2 %(od M) ; jm %; Nakłady: 0.2000

-- S --

zaciskarka elektryczna w zakresie średnic 12÷54 ; j.m. m-g; Nakłady: 1.3600

mm

0.068 m-g/szt.

(III) W związku z modyfikacjami Załącznika nr 3A SIWZ – Przedmiar robót - wymiana poziomów instalacji zimnej wody, wynikającymi z udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie (II) pkt 1.) oraz w wyniku dodatkowej modyfikacji Zamawiającego (II)pkt 2)

w miejsce dotychczasowego **Załącznika nr 3A do SIWZ - Przedmiar robót - wymiana poziomów instalacji zimnej wody** (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik Zip (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum);

wprowadza się, jako nową zawartość:

Załącznik nr 3A do SIWZ - Przedmiar robót - wymiana poziomów instalacji zimnej wody – po modyfikacji z dnia 18.05.2020 r. (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik Zip (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum);

(IV) Modyfikacje treści dokumentu pn. „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – bez załączników” w części dotyczącej jego działu XI w zakresie dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu

Modyfikacja SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert. W niniejszym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje ustalony na dzień **25.05.2020 r.** do godz. 12.00. Nowy termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zostaje ustalony na dzień 25.05.2020 r. o godz. 12.40.

(V) Informacje dodatkowe

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ, o których mowa powyżej w niniejszym dokumencie zostały dokonane na podstawie oraz w trybie art. 38 ustawy PZP.

W zakresie nie ujętym powyższymi zmianami – SIWZ pozostaje bez zmian. W następstwie zmian (modyfikacji) dokonanych powyżej – dokumentacja niniejszego przetargu podlega stosowaniu (i interpretacji) z uwzględnieniem dokonanych zmian. W szczególności ilekroć odtąd w dokumentacji niniejszego przetargu (SIWZ, jego załącznikach, w tym Wzorzec Umowy), mowa będzie o (lub będzie miało miejsce odwołanie się do):

1. **SIWZ** – należy przez to rozumieć SIWZ w stanie po dokonaniu niniejszym dokumentem modyfikacji (zmian);
2. **Załączniku nr 3A SIWZ** – należy przez to rozumieć wprowadzoną zmianą, o której mowa w pkt (II) powyżej - Przedmiar robot - wymiana poziomów instalacji zimnej wody – **po modyfikacji z dnia 18.05.2020 r.** (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik Zip (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum).

Mając na względzie, że dokonana w pkt (II) powyżej, modyfikacja SIWZ dotyczy dokumentu, z wykorzystaniem którego Wykonawcy przygotowują i złożą Zamawiającemu ofertę, Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej (w miejscu zamieszczenia SIWZ z załącznikami dla niniejszego postępowania) w miejsce dotychczas znajdującego się tam Załącznika nr 3A SIWZ - załącza się wersje tego dokumentu o treści nadanej mu niniejszą modyfikacją.

- na oryginale właściwy podpis -

